

Утверждаю:  
Директор МАОУ СОШ № 26  
Т.Х. Адылов  
Приказ № 374 от 19.08.2021г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 26»  
г. Балаково Саратовской области  
для инвалидов и предоставляемых услуг

г.Балаково

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта РФ 413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ этажей, 5461 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23010 га.
- 1.4. Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2025 г., *капитального* \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательная учреждение (средняя общеобразовательная школа №26), (МАОУ «СОШ № 26»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_\_\_\_\_ РФ 413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет образования администрации Балаковского муниципального района, Саратовской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ 413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9б.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образовательная
- 2.2 Виды оказываемых услуг, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусом №10А до остановки «Дружба» далее по тротуару по улице Шевченко, адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать \_\_\_\_\_)  
(\_\_\_\_\_ )Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД– временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные структурно-функциональные зоны доступно условно для всех категорий инвалидов.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.
5	Санитарно-гигиенические помещения	реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП, ситуационная помощь
8	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
доступен полностью

всем \_\_\_\_\_ Оценка результата исполнения  
программы, плана (по состоянию доступности)  
\_\_\_\_\_ доступен \_\_\_\_\_ полностью  
всем \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от «\_19\_» августа 2021 г.
2. Решения Комиссии от «\_19\_» августа 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

«19» августа 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.13. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение

1.14. Адрес объекта РФ 413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

1.15. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5461 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23010 га.

1.16. Год постройки здания 1988г., последнего капитального ремонта

1.17. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г., капитального \_\_\_\_\_

1.18. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательная учреждение (средняя общеобразовательная школа №26), (МАОУ «СОШ № 26»)

1.19. Юридический адрес организации (учреждения) РФ 413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

1.20. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.21. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.22. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.23. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации Балаковского муниципального района, Саратовской области.

1.24. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РФ 413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 9б.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовательная

2.2 Виды оказываемых услуг начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1200 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.5 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобусом №10А до остановки «Дружба» далее по тротуару по улице Шевченко, адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.6 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.6.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.6.2 время движения (пешком) 5 -10 мин.

3.6.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.6.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.6.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.6.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать \_\_\_\_\_)  
(описать \_\_\_\_\_) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
	Территория, прилегающая к	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	40	

	зданию (участок)			
	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	
	Путь (пути) движения внутриздания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	48, 49, 50, 51, 52,	
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, О, Г)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	
	Санитарно- гигиенические помещения	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	53, 54, 55, 56, 57	
	Система информации и связи (навсех зонах)	ДУ (С, Г) ДЧ-И (К, О, У)	-	
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С, О, Г, У)	-	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: основные структурно-функциональные зоны доступно условно

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п \п	№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
	2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт
	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт, ситуационная помощь.
	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.

5	Санитарно-гигиенические помещения	реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП, ситуационная помощь
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения до 2025 года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
доступен полностью все

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

## 5. Особые отметки

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 листах |
| 2. Входа (выходов) в здание                | на 2 листах |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 листе  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 листах |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 листах |

Результаты фото фиксации на объекте на 19 на 13 листах

Поэтажные планы, паспорт БТИ на листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы:  
Директор МАОУ СОШ № 26

  
\_\_\_\_\_ Т.Х. Адылов

Члены рабочей группы:  
Заместитель директора по безопасности  
образовательного процесса

  
\_\_\_\_\_ А.И. Коточигов

Заместитель директора по административно-  
Хозяйственной работе

  
\_\_\_\_\_ А.С. Лещев

Согласовано:  
Председатель Балаковской местной организации  
Всероссийского общества слепых

  
\_\_\_\_\_ Е.О. Грачев

Согласовано: Председатель комитета образования  
администрации Балаковского муниципального  
района

  
\_\_\_\_\_ Л.В. Бешапошникова

«20» августа 2021г.



5	Санитарно-гигиенические помещения	реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановок транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСП, ситуационная помощь
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения до 2025 года

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
доступен полностью все

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

## 5. Особые отметки

Результаты обследования:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 листах |
| 2. Входа (выходов) в здание                | на 2 листах |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 листах |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 листе  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 листах |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 листах |

Результаты фото фиксации на объекте на 19 на 13 листах

Поэтажные планы, паспорт БТИ на \_\_\_\_\_ листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МАОУ «СОШ № 26»

413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Несколько входов на территорию, только 1 из них доступен для МГН	К, О, С	Разместить информацию на каждом входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу	
					ненормативное размещение информации об оси;	все	Разместить информацию об ОСИс дублированием рельефными знаками	индивидуальное решение с ТСР
					нет дублирования информации об ОСИ рельефными знаками		стороны дверной ручки (рядом с калиткой)	
					отсутствует тактильная информация перед входом	С	плитку (конус) до входа по ширине	индивидуальное решение с ТСР
					Вход не оборудован доступными элементами информации (при закрытой калитке вход сливается с общим фоном ограждения)	С	Выделить калитку по контуру желтым цветом	
				Отсутствует кнопка вызова	К, О, С	Установить и обозначить кнопку		

					персонала		вызова персонала	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,	неровная поверхность;	К, С, О	ремонт поверхности покрытия к главному входу	ТР
					отсутствуют бордюры и тактильные направляющие разметки	С	установить бордюры и тактильные направляющие разметки	ТР
					нет обозначения направления движения к входу для МГН	все	обеспечить информационное сопровождение к адаптированному входу	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка парковка	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К, О, С, Г, У)	40	1, 2,	Индивидуальное решение с ТСР, ситуационная помощь, текущий ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I. Территория, прилегающая к зданию (участка)**  
***Вход (входы) на территорию***

***Путь (пути) движения на территории***

Фото 1. Вход на территорию



Фото 2. Путь движения на территории



от «19» августа 2021 г.

**1. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**МАОУ «СОШ № 26»**

413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	не дублируется подъемными устройствами	К	установить пандус	К Р
					отсутствует тактильная предупреждающая разметка	К, С, О	нанести тактильные предупреждающие разметки	К Р
					нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	установит тактильную плитку до начала марша по длине лестницы	-
					отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С	установить кнопку вызова	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть	-	4	нет ограждения	все	Установить огражденные поручни	-

	(перед дверью)				нет информации об ОСИ	К, О, Г, У	Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5	порог на входе имеется	К, О, С		-
					отсутствует тактильная предупреждающая разметка	С	установить тактильную плитку перед дверью по ширине проема	Т Р
2.5	Тамбур	есть	-	6	порог	К, О	демонтаж /съемный пандус	Т Р

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	5,6	4,5,6,7	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт.


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**1. Вход (входы) в здание**

***Лестница (наружная)***

Фото 3. Лестница наружная



## *Дверь (входная)*

Фото 5. Дверь (входная)



*Тамбур*  
Фото 6. Тамбур



## *Дверь (входная)*

Фото 5. Дверь (входная)



от «19» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАОУ «СОШ № 26»

413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	49, 50, 51, 52	7	отсутствует информация о путях движения к зоне оказания услуг	все	Установить информацию	ТР
					не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностям и восприятия инвалидов	все	установить информацию о путях эвакуации	
3.2	Лестница (внутри здания).	есть	-	8	поручень с одной стороны / либо отсутствуют	О, С	установить второй поручень / с 2-х сторон	индивидуальное решение с ТСР
					не дублируется подъемными устройствами	К	установить пандус / приобрести ТСР	ситуационная помощь
					нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	установить тактильную плитку до начала марша по длине лестницы	

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	9	информация о помещении отсутствует, в т.ч. с дублированием рельефными знаками	все	Разместить информацию с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки	ТР
					дверной проем – 0,9см			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	10, 11,	не оборудованы пути эвакуации для инвалидов	К, С, О	оборудовать пути эвакуации для инвалидов	ТР, ситуационная помощь индивидуальное решение с ТСР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации)	ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г, У)	49, 50, 51, 52,	8, 9, 10, 11, 12	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт, ситуационная помощь

I. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

*Коридор (вестибюль, зона ожидания)*

Фото 7. Коридор




\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


*Дверь*

Фото 9. Дверь входа в группу



*Лестница (внутри здания)*

Фото 8. Лестница



от «19» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МАОУ «СОШ № 26»

413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	12	не оборудованы и не обозначены зоны оказания услуг для инвалидов	К, О, Г	оборудовать места для инвалидов	индивидуальное решение с ТСР
			12. 13. 14. 15. 16. 17.		нет информации о помещении, в т.ч. с дублированием рельефными знаками	все	установить информацию о помещении со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	индивидуальное решение с ТСР
			18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.		Информация (способ ее подачи) не приспособлена для инвалидов	Г	Установить индукционную систему (переносную)	ТСР
			31. 32. 33. 34. 35. 36		круглая дверная ручка	О	заменить на скобообразную	

4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	13	Информация (способ ее подачи) не приспособлена для инвалидов	Г	Установить индукционную систему (переносную)	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36	13,14	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт.

--	--	--	--	--

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: кабинетная форма обслуживания доступна условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушение слуха.**

IV. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

*Кабинетная форма обслуживания*

Фото 12. Кабинетная форма обслуживания



от «19» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАОУ «СОШ № 26»  
413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	53, 54, 55, 56, 57	14, 15, 16	не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов	К, О, С	обустроить туалетные помещения для МГН в соответствии с нормативом	реконструкция
					нет информации о помещении, в т.ч. с дублирование м рельефными знаками	все	разместить информацию на стене со стороны дверной ручки с дублирование м рельефными знаками	
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

## *Спортивный зал*

Фото 13. Спортивный зал



зоны	ОСИ)			обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С, О)	53,	15, 16	Реконструкция
		54,		
	ДЧ-И (Г, У)	55,		
	56, 57			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения; доступно частично избирательно для инвалидов с нарушение слуха, с нарушение умственного развития.**

**V. Санитарно-гигиенические помещения**

*Туалетная комната*

Фото 14. Туалетная комната №1



Фото 15. Туалетная комната №2



от «19» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МАОУ «СОШ № 26»

413800 Саратовская обл., город Балаково, ул. Заречная, 45

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	17	отсутствует информация об оси на калитках перед входом	все	установить информацию об оси на калитках перед входом;	индивидуальное решение с ТСР
					отсутствует информация об оси с рельефным изображением при входе	С	установить информацию об оси с рельефным изображением на входе	индивидуальное решение с ТСР
					отсутствует информация об ОСИ перед входом в здание	С	ситуационная помощь	индивидуальное решение с ТСР
					отсутствует информация о путях передвижения	К	установить информационные таблички о путях передвижения	ТР
					отсутствует информация о путях движения или расположена	К, С	установить таблички о путях движения	индивидуальное решение с

					высоко			ТСР
					отсутствуют таблички с рельефным изображением перед дверью	С	установить таблички с рельефным изображением перед дверью	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	18, 19	Информация (способ ее подачи) не приспособлена для инвалидов	Г	установить индукционную систему (переносную)	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	нет обозначения помещений рельефными знаками	С	разместить информацию с дублированием рельефными знаками	ТР
					отсутствует тактильная информация перед входом	С	нанести тактильную информацию	
					отсутствуют бордюры и тактильные направляющие на территории	К, С	установить бордюры и тактильную направляющую разметку	ТР
					отсутствует тактильная предупреждающая разметка на наружной лестнице	К, С, О.	нанести тактильную предупреждающую разметку на наружной лестнице	ТР

				отсутствует тактильная предупреждающая разметка перед входной дверью	К, С, О.	нанести тактильную предупреждающую разметку перед входной дверью	ТР
				отсутствует тактильная предупреждающая разметка в коридоре	С	нанести тактильную предупреждающую разметку в коридоре	ТР
				отсутствует тактильная предупреждающая разметка перед кабинетом	С	нанести тактильную предупреждающую разметку перед кабинетом	ТР

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С, Г) ДЧ-И (К, О, У)	-	17, 18, 19	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступны условно для инвалидов с нарушением зрения, с нарушение слуха; доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушение умственного развития.**

Фото 17. План эвакуации

